［別紙1］　　一般廃棄物最終処分場の放流水

項　　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採　取　日	4月18日	5月16日	6月20日	7月18日	8月22日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月13日	
測定結果取得日	4月24日	5月27日	7月4日	7月31日	9月3日	9月27日	10月23日	12月2日	12月24日	1月23日	2月27日	3月21日	
水　　温	17.0 ℃	18.8 ℃	22.3 ℃	26.0 ℃	30.9 ℃	29.8 ℃	25.0 ℃	20.0 ℃	15.9 ℃	12.8 ℃	11.3 ℃	11.7 ℃	
水素イオン濃度	7.8	7.7	8.2	8.3	8.2	7.9	8.0	8.1	7.9	7.9	8.1	8.0	5.8～8.6
BOD(mg/ℓ)	1未満	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	25
COD(mg/ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25
浮遊物質量(mg/ℓ)	2未満	2未満	2未満	2未満	2.0	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	50
窒素含有量(mg/ℓ)	2.6	3.0	3.4	2.4	2.8	2.1	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.0	120(60)

※BOD＝生物科学的酸素要求量、COD＝化学的酸素要求量

採　取　日	令和6年5月16日	測定結果取得日	令和6年5月27日	水　　温	18.8 ℃

項　　目	単位	測定結果	基準値	項　　目	単位	測定結果	基準値
n-ヘキサン摘出物質（鉱油類含有量）	mg/ℓ	1.0未満	5	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.3
n-ヘキサン摘出物質（動植物油類含有量）	mg/ℓ	1.0未満	30	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.1
大腸菌群数	個/㎤	0	3000	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.2
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.1未満	1	四塩化炭素	mg/ℓ	0.001未満	0.02
銅含有量	mg/ℓ	0.05未満	3	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.04
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.02未満	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.2
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.05未満	10	シス－1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.4
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.05未満	10	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	3
クロム含有量	mg/ℓ	0.05未満	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.06
窒素含有量	mg/ℓ	3.0	120(60)	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.001未満	0.02
燐含有量	mg/ℓ	0.1未満	16	チウラム	mg/ℓ	0.006未満	0.06
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003未満	0.03	シマジン	mg/ℓ	0.003未満	0.03
シアン化合物	mg/ℓ	0.1未満	1	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02未満	0.2
有機燐化合物（パラチノン、メチルパラチノン、メチルジメトン及びEPNに限る。）	mg/ℓ	0.1未満	1	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	0.1
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.1	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.1
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02未満	0.5	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	0.24	10
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.1	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.5未満	8
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.0005未満	0.005	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	3.0	100
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	1.0未満	10
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.003	1.4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05未満	0.5

採　取　日	令和6年5月16日	測定結果取得日	令和6年6月11日	採取位置	放流水槽

項　　目	単　　位	測定結果	基　準　値
ダイオキシン類	pg－TEQ/L	0.000026	10

［別紙2］

一般廃棄物最終処分場の地下水

採　取　日	令和6年7月18日	測定結果取得日	令和6年8月1日	水　　温	13.7

項　　目	単位	測定結果		基準値	項　　目	単位	測定結果		基準値
		地下水（上）	地下水（下）				地下水（上）	地下水（下）	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.003	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.02
全シアン	mg/ℓ	不検出	不検出	検出されないこと	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.04
鉛	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.01	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	1
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.05	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.006
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.01	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.002
総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	チウラム	mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.006
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出	不検出	検出されないこと	シマジン	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.003
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	不検出	不検出	検出されないこと	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.02
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.03	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.01	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.01
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.02	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.05
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.002	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.004					

採　取　日	令和6年7月18日	測定結果取得日	令和6年9月17日	採取位置	採水井戸（上・下）

項　　目	単　　位	測　定　結　果		基　準　値
		地下水（上）	地下水（下）	
ダイオキシン類	pg－TEQ/L	0.022	0.017	1

施設の維持管理に関する計画

廃棄物の飛散及び流出の防止措置	飛散及び流出の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
悪臭飛散の防止措置	悪臭の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
火災の発生防止措置	浸出水処理施設等に消火器が設置されている
害虫の発生防止措置	害虫等の発生の恐れは少ないが、害虫等が発生した場合は、殺虫剤処理を施す事を検討する。
埋立地への立入りを防止するのに必要な措置	埋立地の搬入口に門扉を設け、埋立地の周辺にはフェンスを設けており、定期的に保守点検を行う。
表示の維持管理方法	定期的に保守点検を行う。
維持管理に関する点検・検査及び記録	埋立地、浸出水処理設備の点検については月1回以上行う。 放流水、周縁地下水の水質分析項目については群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準により定められた検査項目・回数を行う。 点検・検査等の記録はクリーンポケットにて保管する。