

仮置場モニタリング結果（地下水） 令和6年度 上半期

■バックグラウンド測定結果

	地下水	浸出水	千沢水
Cs-137	Nd (3.41)	Nd (3.46)	Nd (3.40)
Cs-134	Nd (2.78)	Nd (3.13)	Nd (2.78)
Cs計	Nd (6.19)	Nd (6.59)	Nd (6.18)

■地下水等放射能濃度監視結果【()内の数値は、検出下限値を示します。】

測定日・天候	採取箇所	採水時間	Cs-137	Cs-134
4月23日 (雨)	地下水	10:00	Nd(2.83)	Nd(2.38)
	浸出水	-	浸出認めず	浸出認めず
	千沢水	13:10	Nd(2.95)	Nd(2.48)
5月21日 (晴れ)	地下水	9:30	Nd(2.94)	Nd(2.48)
	浸出水	-	浸出認めず	浸出認めず
	千沢水	9:00	Nd(2.88)	Nd(2.43)
6月19日 (晴れ)	地下水	13:40	Nd(2.81)	Nd(2.36)
	浸出水	-	Nd(3.33)	Nd(2.5)
	千沢水	8:40	Nd(3.24)	Nd(2.72)
7月16日 (雨)	地下水	9:40	Nd(2.90)	Nd(2.44)
	浸出水	9:30	Nd(2.94)	Nd(2.47)
	千沢水	8:50	Nd(2.83)	Nd(2.38)
8月20日 (晴れ)	地下水	9:20	Nd(2.88)	Nd(2.42)
	浸出水	-	浸出認めず	浸出認めず
	千沢水	8:40	Nd(2.92)	Nd(2.45)
9月17日 (晴れ)	地下水	9:30	Nd(2.88)	Nd(2.42)
	浸出水	9:40	Nd(2.87)	Nd(2.41)
	千沢水	8:45	Nd(2.81)	Nd(2.36)

※ Ndとは、その測定では検出しなかったことを示します。

※ 検出下限値とは、その測定で検出できる下限の値をいいます。

※ 地下水の放射能濃度は、月1回（以上）監視（測定）します。